



Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6

## Všem uchazečům

Vaše značka

Naše značka  
VZ3/INV/2012

Vyřizuje / tel.  
Sosnarová/235 094 054

V Praze dne  
13. 4. 2012

### Dodatečná informace k VZ/3/2012 - Celková rekonstrukce varny a souvisejících provozů ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6 - Dejvice

V souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

#### Dotaz č.1:

Na základě zadávací specifikace a výkazu výměr mám na Vás dotazy týkající se sortimentu vah resp. aby bylo možné vypracovat nabídku dle požadavků potřebujeme specifikovat níže uvedené položky:

Maximální váživost váhy:	příklad: 300 kg
Rozměr vážní plochy:	příklad: šíře 800 x délka 1000 mm
Provedení konstrukce:	příklad: lak; nerez
Požadované krytí IP:	příklad: IP54 proti prachu; IP65 proti vodě
Váhu dodat s certifikátem:	příklad: ověřenou pro obchodní vážení; bez certifikátu
Umístění váhy:	příklad: na pult nebo stolek; na podlahu; zabudovaná do podlahy
Další požadavky:	příklad: nájezdová váha se samostatnými nájezdy

Dále je potřeba u stolních vah určit jestli se má jednat o váhy s výpočtem ceny.

#### Odpověď na dotaz č. 1:

Plošinová váha  
Váživost (kg): 300  
Dílek - přesnost (g): 100  
Rozměr vážní plochy (mm): cca 700 x 900  
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření  
Funkce váhy: vážení  
Provedení vážní plochy: nerez  
Provedení konstrukce: lak  
Provedení (materiál): lak/nerez  
Prostředí: suché;prašné  
Provozní teplota: 0°C » +40°C  
Umístění: na podlahu  
Krytí: IP-54  
Váhy bez výpočtu cen

S pozdravem

**SNEO, a.s.** ®

Se sídlem Na Dračkách 49/405  
162 05 Praha 6

Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6  
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011

Ing. Olga Volková

ředitelka investičního úseku, SNEO, a.s.