



Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6

Všem uchazečům

Vaše značka

Naše značka
VZ3/INV/2012

Vyřizuje / tel.
Sosnarová/235 094 054

V Praze dne
16. 4. 2012

Dodatečná informace k VZ/3/2012 - Celková rekonstrukce varny a souvisejících provozů ZŠ Hanspaulka, Sušická 29/1000, Praha 6 - Dejvice

V souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 2:

Dotazy k pol. 23 – Mycí stroj

- je možné dodat mycí stroj s výškou 1510 mm tzn. větší než požadovaných (a velmi neobvyklých a ve spojení stroje se vstupním a výstupním stolem i problematických) 1200 mm?
- je možné dodat mycí stroj s vyšším výkonem (košů/hod)? např. 120 košů/hod.

Odpověď na dotaz č. 2:

- Výška mycího stroje, položka č. 23., je cca 1500 - 1600 mm (dle typu). V předloženém soupisu zařízení došlo k administrativní chybě a omylem byla uvedena výška 1200 mm. Požadovaná výška mycího stroje cca 1500 mm (dle typu).
- Dodání mycího stroje s vyšší kapacitou je možné.

Dotaz č. 3:

V položce č. 1, elektrický konvektomat je uveden rozměr 950 x 930 x 1810, je pro Vás akceptovatelný rozměr 950 x 810 x 1810 mm?

1. Elektrický konvektomat, 20x1/1GN, zavážecí vozík, vyvíječ páry, digitální displej, ovládání pomocí skleněného dotykového panelu, 2 sondy, trojitě zasklení dveří, Clima Perfekt – procentuelní řízení vlhkosti, integrovaná sprcha pro čištění, Turbo Drive čistící systém vnitřku, vč. změkčovače vody, 950 x 930 x 1810, el. 37,4 kW

Odpověď na dotaz č. 3:

Rozměr 950 x 810 x 1810 mm pro položku č. 1 - Elektrický konvektomat, je akceptovatelný.

Dotaz č. 4:

U níže uvedených položek není uveden počet ks resp. dle upřesnění a potřeb provozovatele. Kalkulace se má provést pro 1 ks?

66. Thermoport, 1 x 1/1GN, 610/390/300 - dle upřesnění a potřeb provozovatele ks

67. Vozík na thermoporty, 780/480/950 - dle upřesnění a potřeb provozovatele ks

Odpověď na dotaz č. 4:

Položku č. 66. Thermoport 1 x 1/1GN a položku č. 67. Vozík na thermoporty, kalkulovat pro 1ks.

S pozdravem

SNEO, a.s. ®

Se sídlem Na Dračkách 49/405
162 05 Praha 6

Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011

Ing. Olga V o l k o v á

ředitelka investičního úseku, SNEO, a.s.