

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA PLOCHA (m2)	PLOCHA PLOCHA (m2)	POKROVOK GRANA	STŘEŠÍ	POZÁMKA
6.1	CHODBA-PŘEDSTĚNA	6,04		NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP. STUKA/MALBA	MALBA

Byt:

6.2	PŘEDSALA	12,43	12,43	LAJNATOVÁ PLODICE/PI	VÁP. STUKA/M/SK+MALBA	SK+MALBA	-
6.3	SPRCHOVÝ POKOJ + KUCHA	42,00	37,00	24,00	LAJNATOVÁ PLODICE/PI	VÁP. STUKA/M/SK+KER. OB.	KERAMICKÝ OBKLADKOVÝ POKOJ
6.4	LOŽNICE	16,30	14,53	10,00	LAJNATOVÁ PLODICE/PI	VÁP. STUKA/M/SK+MALBA	SK+MALBA
6.5	WC	1,80	1,80		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP. STUKA/M/SK+KER. OB.	SK+MALBA
6.6	KOUPELNA	6,38	6,38		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP. STUKA/M/SK+KER. OB.	SK+MALBA
6.7	POKOJ	14,35	14,35		LAJNATOVÁ PLODICE/PI	VÁP. STUKA/M/SK+MALBA	SK+MALBA
6.8	POKOJ	13,77	13,77		LAJNATOVÁ PLODICE/PI	VÁP. STUKA/M/SK+MALBA	SK+MALBA
BYT CELKEM		107,39	102,82				

LEGENDA – ZDRAVOTECHNIKA

SPRCHOVÁ, OŠETŘOVACÍ KANALIZACE	KANALIZACE POD PODLAHOU (VE STĚNĚ)
----	KANALIZACE ZAŘÍZENÁ POD STROPEM
.....	KANALIZACE – VÍTKAK OD ČERPADLA



ČK... čistící kús DN...
R.../... REDUKCE NESOLUŠÁ DN.../DN...
P-SIFON PRÁČKOVÁ PODOMITKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50


VEŠKÉ ZAPACHOVÉ PŘEDKLETY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOLNĚNÝ PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘISLUŠNÝCH DÍVEK. TYPY ZAPACHOVÝCH PŘEDKLETŮ JSOU POUŽITÝ DLE STANDARDU OBJEKTU

VZDÁLENOSTI PODPOR KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:

DN	32	40	50	70	100	125	150
vodorovné (m)	0,5	0,5	0,5	0,8	1,1	1,25	1,6
svislé (m)	1,0	1,2	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0

—pro svislé úseky se používají objímky s pevným uchycením trubky, montované pod spodní odbočku v kombinaci objímek s kluznou gumou jejíž vzdálenost je max. rozmezí 2m
—pro vodorovné přímé úseky se používají objímky s kluzným uchycením trubky, jejíž vzdálenost je max. desetkrátobek vnějšího průměru trubky
—první bod uchycení je také vždy pod hradem každé tvarovky nebo př. skupiny tvarovek



STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY			
MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14			
INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.			
STUPEŇ: DPS	PROJEKTANT : Irena Kofířáková		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Závodný
	VYPRACOVAL : Tomáš Vořta		
ČÁST: D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací, D.1.4.d Plynová zařízení		ČÍSLO VÝKRESU: 02.	
MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV: Půdorys 6.np Domovní kanalizace		PARÉ: