

Legenda místností

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
6.1	CHODBA-PODESTA	8,04

Byt I.


6.2	PŘEDSÍŇ	12,63
6.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCH.K.	42,00
6.4	LOŽNICE	16,38
6.5	WC	1,62
6.6	KOUPELNA	3,81
6.7	POKOJ	17,18
6.8	POKOJ	13,77
BYT I. CELKEM		107,39

STÁVAJÍCÍ ATELIER

SESTAVA VAILLANT VUI ECOtec plus
PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ
KOTEL ecoTEC plus VUV 246/5-5
O JMENOVITÉM VÝKONU 20kW/23kW
+ZÁSOBNÍK VIH CL 20S, O OBJEMU 20l
PŘÍPOJENÍ 18x1i
POD KOTLEM: 2xKK20, 2xVK15
NA ZPÁTEČCE FILTR-20
SOUOSÉ ODKOUŘENÍ Ø60/100mm
VYVEDENÉ NAD STŘECHU

PROSTOROVÝ TERMOSTAT
S TÝDENNÍM PROGRAMEM
calorMATIC 350

Změny		
Datum	Popis	Revize
31.10.2012	Vydání dokumentace	000
19.11.2013	Úprava formátu střešního okna – výjezu	001

STUPEŇ: DPS	STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY		
	MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14		
	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.		
	PROJEKTANT : Ing. Pavel Fenyko	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. P.Štěpánek	
	VYPRACOVAL : Ing. Pavel Fenyko	DATUM : 11/2013	
MĚŘITKO: 1:50	ČÁST: D.1.4.a Zařízení pro vytápění staveb		ČÍSLO VÝKRESU: 1.
	NÁZEV: Půdorys 6.np		
			PARÉ: