SNEO
Bydlíme tady s vámi.

dle seznamu

Vaše značka:	*Naše značka:*	*Vyřizuje:*	*V Praze dne:*	**11. 4. 2016**
	VZ1/OST/2016	J. Sosnarová tel.: 235 094 054 jsosnarova@sneo.cz		

Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce č. VZ/1/2016 – „Výměna oken v bytových jednotkách domu náměstí Svobody 728/1, 160 00 Praha 6"

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách"), Vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz č. 1:
V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na zaoblený profil, který zaručuje vyšší životnost povrchové úpravy a tím následně celého výrobku. Nutno dokázat atestem. Nevíme co by měl požadovaný atest prokazovat a ani kdo, by jej měl vystavovat. Jediná norma, která zaoblení zmiňuje je neharmonizovaná ČSN 746101, v čl. 9.1 („Pokud není stanoveno jinak, nechráněné ostré hrany musí mít upravený rádius ne menší než 3 mm z důvodu zabránění ztenčení povrchové úpravy."). Na této vlastnosti není co ke zkoušení a tím pádem, nám k tomuto ani zkušebna nevystaví žádný doklad. Požadovaný rádius se dá lehce doložit řezem okna, popřípadě doložit na vzorcích. Je tedy možné doložit tento požadavek třeba čestným prohlášením a přiloženým řezem?

Odpověď:
V Souhrnné technické zprávě je uvedeno:
"Konstrukce nového okna: Lepený třívrstvý hranol pevný a tvarově stálý ze smrkového dřeva. Profil se zaoblením, který zaručí vyšší životnost povrchové úpravy a tím následně i celého výrobku. Tyto vlastnosti musí zhotovitel doložit atestem."

Atestem zhotovitel dokládá vlastnosti okenního profilu, tj. že je na něj použit smrkový lepený třívrstvý hranol pevný a tvarově stálý. Pro zaoblení hran platí Detail 3 - předepsaný optimální radius 6 mm. Radius 3 mm je možné použit pouze v místech, kde by R=6 mm ubral materiál nutný na překrytí konstrukční spáry apod. Zaoblení hran je možné doložit např. vzorem okna.

S pozdravem