

LEGENDA ZNAČEK

A	svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP20 lamelová světlená mřížka
B	svítidlo zářivkové, 1x54W, asymetrické, zavěšené, IP20 vysoce lesklý reflektor
C2	svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40
C2N	svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40 plastový difuzor, vestavný rouzový modul (1 hod.)
H	svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP65 bílý reflektor, plastový difuzor
E	svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt
EN	svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt, vestavný rouzový modul (1 hod.)
E4	svítidlo zářivkové, 1x22W, kruhové, přisazené, IP44 plastový opálový kryt
N	svítidlo rouzové, LED, stropní/nástěnné, IP54 vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.) s piktogramem směru úniku
	svítidla stávající (ponechaná beze změn)
	spínač jednopólový, f. 1, zapuštěný, IP20
	spínač jednopólový, f. 1, nástěnný, IP44
	spínač sériový, f. 5, zapuštěný, IP20
	spínač sériový, f. 5, nástěnný, IP44
	přepínač střídavý, f. 6, zapuštěný, IP20
	přepínač střídavý, f. 6, nástěnný, IP44
	přepínač křížový, f. 7, zapuštěný, IP20
	přepínač křížový, f. 7, nástěnný, IP44
	tlačítkový spínač, f. 1/0, zapuštěný, IP20
	tlačítkový spínač s orient. doutnavkou, f. 1/0/0, zapuštěný, IP20
	spínač trojpólový, 400V/25A, nástěnný, IP44
	zásuvka jednonásobná, se clonkami, s nadzemní dutinou, 2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s nadzemní dutinou, 2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s nadzemní dutinou, s přepěťovou ochranou, 2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40
	zásuvka jednonásobná, se clonkami, s víčkem, 2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP44
	zásuvka jednonásobná, s víčkem, 2P+PE, 250 V AC, nástěnná, IP54
	zásuvka trojfázová, 3x3x4PE, 400 V/16 A, nástěnná, IP54
EIS	zásuvka elektrosoudů – viz dokumentace zabezpečení EIS (společná skupina se zásuvkami silnoproudu)
	IR čidlo pohybu, stropní, IP20
	MW čidlo pohybu, stropní, IP20
	volný vývod
	elektromotorační krabice
	hlavní kabelová trasa (více kabelů)
	kabelová trasa jednotlivých kabelů
	svislá kabelová trasa
	ventilátor
	rozvaděč, rozvodnice 0.4 kV

označení napájecích okruhů

RS9-9-9A

přiřazení ovládacího prvku (pokud je použit)
číslo jističe (viz přehledové schéma výstupu rozvaděče)
technologické označení napájecího rozvaděče

Čárkovanou čarou (v barevné verzi červeně) je označeno elektrozařízení stávající, zůstávající beze změn.

Všechny nové i opravované kabelové trasy vést pod omítkou (mimo uvedených výjimek).

Část:		Autorizace:	Pieni:
GRYF GROUP, 1.0.0, 47114857	Název: CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE	Nauvní: Ing. Popelka	bhizen 2016
		Kontrol: Ing. Fert	04315
		Schvál: Ing. Bureš	
Nazev: ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD		Měřítko: —	Datum: DPS
		Výkres č.:	Lista/Listů: 1/1
DISPOZICE ELEKTROZAŘÍZENÍ 1. PP		EL-010	

Tato dokumentace je ochrana nejsou v rozporu s ZÁKLADNÍ POŽITÁ PRAVA, TO JE SOUHLAS PRO JEJÍ ZHOTOVÁNÍ, PŘEDAJE SE ZÁKLADNÍ POŽITÁ PRAVA.