ROZVADĚČ "R01.1(A)"

Pi = 69,5 kW
Py = 47,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R1.1(A)"

Pi = 29,4 kW
Py = 19,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R2.1(A)"

Pi = 32,1 kW
Py = 19,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R3.1(A)"

Pi = 36,1 kW
Py = 23,5 kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R01.1(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R1.1(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R2.1(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R3.1(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R01.2(A)"

Pi = 5,6 kW
Py = 4,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R1.2(A)"

Pi = 20,3 kW
Py = 14,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R2.2(A)"

Pi = 13,- kW
Py = 8,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R3.1(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R01.3(A)"

Pi = 9,4 kW
Py = 7,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 750 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R1.2(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "RG(A)"

Pi = 3,1 kW
Py = 2,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
345 x 430 x 95 mm
PLASTOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R3.2(A)"

Pi = 20,3 kW
Py = 12,5 kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 1250 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)

ROZVADĚČ "R1.3(A)"

Pi = 5,8 kW
Py = 4,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
540 x 750 x 150 mm
ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
E130 DP1

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R-ŠKOLNÍK(A)"

Pi = 16,- kW
Py = 11,- kW

ZKRATOVÁ ODOLNOST 10 kA
345 x 575 x 95 mm
PLASTOVÁ ROZVODNICE, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SCHRACK, FELTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)



ROZVADĚČ "R3.2(A)"

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400 V (TN-C-S)