





| LEGENDA MÍSTNOSTÍ | | |
|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Č. M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m ² |
| 1.01 | WC DÍVKY | 8.0 |
| 1.02 | UKLIDOVÁ MÍSTNOST | 1.2 |
| 1.03 | WC CHLAPCI | 9.5 |
| 1.04 | WC CHLAPCI | 9.5 |
| 1.05 | WC DÍVKY | 9.2 |
| AREAS TOTAL PLOCHA CELKEM | | 37.5 |



| | | |
|--|-----------|--|
| název a místo stavby: | | |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ ZŠ MARJÁNKA, Bělohorská 52/417, Praha 6 | | |
| generální projektant a autoři: | investor: | Úřad městské části Praha 6, Čs. armády 601/23, Praha 6 |
| Ing. Radek Kryža | část: | D.1.4.A - ZDRAVOTECHNICKÉ ROZVODY |
| Ing. arch. Václav Šnaptala | zodp. p: | Aleš Burda |
| | výkres: | KANALIZACE - PŮDORYS 1.NP |
| | stupeň: | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |
| datum: | měřítko: | paré: |
| 3/2015 | 1:50 | |
| MAR_DPS_KAN_101_00 | | |



LEGENDA:

| | |
|-------------|--|
| — | HRANICE STAVBY |
| KVN DN... | KANALIZAČNÍ VENTILAČNÍ HLAVICE DN... |
| P.SIFON | PRAČKOVÁ PODOMÍTKOVÁ ZAPACHOVÁ UZÁVEŘKA DN50 |
| ČK... | ČISTÍČNÍ TVAROVKA DN... |
| 30.../40/87 | KANALIZAČNÍ HT PŘÍPOJNÝ KOLENO DN40 NA DN50 V 87° |
| R... | REDUKCE NESOUROSA DN.../DN... |
| Z... | KANALIZAČNÍ ZATKA DN... |
| .../.../67 | DVOJITÁ HT ODBOČKA DN.../.../67° |
| R.../.../45 | ROHOVÁ DVOJITÁ HT ODBOČKA DN.../.../45° |
| HL510NP | HL PODLAHOVÁ VPUŠT' DN50 SE SÚCHOU KLAPKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZAPACHU |

NEŠKŘERÉ ZAŘÍZENÍ PŘEDMĚTY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOLJENY
PŘES ZAPACHOVÉ UZÁVEŘKY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ.

VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU NA VNITŘNÍ KANALIZACI NAPOJENY PŘES ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY PŘÍSLUŠNÝCH DIMENZÍ.

PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
PROJEKTOVANÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – ZAFIXOVÁNÉ POD STROPEM

| | |
|------|--|
| WC | WC KLOZETI ZÁVĚSNÝ |
| WC | WC KLOZETI ZÁVĚSNÝ S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU |
| WC/B | WC KLOZETI ZÁVĚSNÝ S INTEGROVANOU BIDETOVOU TRYSKOU |
| U | UMŮVADLO |
| P | PISOÁŘ |
| VL | VLETKA NÁSTĚNNÁ |
| VP | VPUŠTĚ PODLAHOVÁ (SUCHA Klapka PRÁMUS PROTI PRONIKÁNÍ ZAPACHU) |

PISOÁRY A UMÝVADLA BUDOV OSAZENÁ DLE VÝŠKY OSAZENÍ STÁJALICÍCH ZRIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ. PISOÁŘ: 600–680mm NA AKTIVNI (SPODNI) HRANU UMRALU, UMÝVADLO: 730–760mm NA VRCHNI HRANU. ZÁMĚNÉ KLOZETY BUDOV OSAZENY DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ FIRMY GEBERIT.